



СЕКТОРАЛЬНА ГРУПА
ПРИЗНАЧЕНИХ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО
З ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТОМ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ

ПКМУ №27

вул. Василя Стуса, 35/37, Бізнес-центр «Палладінський», офіс 205, м. Київ, 03142,
E-mail Секретаріату info@tecko.com.ua

ПРОТОКОЛ № СГ27-027/2025 від 29.04.2025 р.

Засідання секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності згідно з
Технічним регламентом обладнання, що працює під тиском, затвердженим ПКМУ від
16.01.2021 №27

Дата засідання **10.04.2025р.**

Місце проведення **Дистанційно в режимі on-line**

Присутні

Представники ООВ:

Голова СГ – Папазов В.В., директор ТОВ «ТЕСКО»,
ТОВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів і виробів»,
Приймаченко В.І.,
ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Товариство з
технічного нагляду ДІЕКС" – Безсмертна Н., Сазонова Н.
ТОВ «Укрсертіфікейшн», Сабанюк О.Б.
ТОВ «АКАДЕМТЕСТ», Бакшеев С., Горлов А.

Інші учасники:

Щербаков П.Л., Махомадей Н.М. – секретаріат.

1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Презумпція відповідності обладнання що працює під тиском, а саме вогнегасників згідно до вимог Технічного регламенту «Обладнання, що працює під тиском» та оновлення переліку стандартів, що надають таку презумпцію.

Доповідач : Приймаченко В.І.

2. Інформація про стан оцінювання відповідності вітчизняних виробників вогнегасників вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском і зокрема гармонізованим стандартам ДСТУ EN 3-8, ДСТУ EN 1866-2, ДСТУ EN 1866-3, що надають презумпцію відповідності. Інформація щодо застосування стандартів ДСТУ EN 3-7, ДСТУ EN 3-9, ДСТУ EN 3-10.

Доповідач : Приймаченко В.І.

3. Про Секторальний план державного ринкового нагляду на 2025 рік Державної служби України з надзвичайних ситуацій за переносними і пересувними вогнегасниками.

Доповідач : Приймаченко В.І.

4. Обговорення та прийняття рішень.

Мета: забезпечення достовірності проведення оцінки відповідності призначеними органами вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, а саме переносних і пересувних вогнегасників на відповідність національним гармонізованим стандартам, зазначеним в Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском.

2. УХВАЛИЛИ рішення згідно розглянутих питань

Рішення	Голосування	
	за	проти
1. Призначеним органам оцінки відповідності, відповідно до статті 86 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27 (далі ПКМУ 27), провести моніторинг проведеної оцінки відповідності вогнегасників, на яке видані сертифікати відповідності. У разі встановлення, що обладнання не відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки Технічного регламенту ПКМУ 27, або відповідних національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, зокрема стандартам ДСТУ EN 3-8:2022 (включено до Переліку національних стандартів для цілей застосування ПКМУ 27, Наказ Мінекономіки 20.11.2024 р. № 26254), ДСТУ EN 1866-2:2017 та ДСТУ EN 1866-3:2017, чи інших технічних специфікацій, ООВ повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і, у разі потреби, призупинити або скасувати такі сертифікати.	6	
2. Відповідно до статті 90 Технічного регламенту призначеним ООВ надати інформацію секретаріату СГ 27 про призупинені та/або скасовані сертифікати на переносні і пересувні вогнегасники для узагальнення та інформування органу ринкового нагляду ДСНС. Термін – до 05.05.2025р.	4	2
3. Відповідно до плану діяльності СГ на 2025 рік щодо координації робіт спільно з органами державного ринкового нагляду, з керівництвом ДСНС провести сумісну нараду щодо вимог Технічного регламенту ПКМУ 27, в рамках здійснення Секторального плану державного ринкового нагляду на 2025 рік Державної служби України з надзвичайних ситуацій за переносними і пересувними вогнегасниками. Термін – до 30.05.2025р. Відповідальний за організацію наради - ТОВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів і виробів»	6	
4. Прийняти до уваги призначених ООВ та проінформувати заявників про наступне: 1) Переносні та пересувні вогнегасники стосовно характеристик та вимог до робочих параметрів починаючи з 31.05.2024р. мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів цивільного захисту, затвердженого ПКМУ від 26.05.2023 №535, Надання на ринку засобів цивільного захисту, які були введені в обіг до набрання чинності ПКМУ №535, не може бути заборонене або обмежене. 2) Переносні та пересувні вогнегасники стосовно вимог до конструкції, стійкості до тиску та механічних випробувань мають відповідати вимогам Технічного регламенту ПКМУ 27. Презумпцію відповідності забезпечує відповідність вогнегасників вимогам стандартів ДСТУ EN 3-8:2022, ДСТУ EN 1866-2:2017 та ДСТУ EN 1866-3:2017. 3) Відповідно до Додатку F, п. F2 ДСТУ EN 1866-2:2017, п. 7.3 ДСТУ EN 1866-3:2017 балони з газом-витискувачем пересувних вогнегасників з максимально допустимим тиском не вище ніж 30 бар, також мають відповідати вимогам Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого ПКМУ від 04.07.2018 №536 та мати маркування знаком Пі.	6	

Примітка. Голосування проходило за булетенями, які направлені по e-mail.

Проголосували 6 ООВ: ООВ ТОВ «ТЕСКО» (UA.TR.006), ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» (UA.TR.077), ТОВ «АКАДЕМТЕСТ» (UA.TR.131), ТОВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» (UA.TR.032), ДП «Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання» (UA.TR.012), ТОВ «Укрсертіфікейшн» (UA.TR.140).

4. Затвердити рішення підготовлені за результатами розгляду питань порядку денного – 3А проголосували 6 ООВ за рішення пп. 1, 3, 4 та 4 ООВ за рішення п. 2.

Рішення ☒ прийняті ☐ не прийняті.

Голова СГ

Секретар

Володимир ПАПАЗОВ

Павло ЩЕРБАКОВ